

SENSIBILISER VOTRE PERSONNEL A LA MANIPULATION DES EXTINCTEURS

EPI 3H00

FORMATION INITIALE

THEORIE
15 %



PRATIQUE
85 %

OBJECTIF DE LA FORMATION

Cette formation permet de mieux appréhender la manipulation des extincteurs sur des départs de feux réels et l'évacuation.

PUBLIC

L'ensemble du personnel

COMPETENCES DEVELOPPEES

- Être capable d'agir face à un départ de feu en milieu clos
- Être capable de manipuler un extincteur à pression auxiliaire ou à pression permanente

DOCUMENTS PEDAGOGIQUES

Livret du feu à l'incendie de 30 pages
(conçu par SI2P & personnalisable sur
demande)



ORGANISATION DE LA FORMATION

PREREQUIS

Aucun

DUREE

1 session de 3h00 par 1/2 journée

EFFECTIFS

Jusqu'à 12 personnes

MAINTIEN DES COMPETENCES

Tous les 6 mois pour les établissements de 50
salariés et plus.

DOCUMENT DE VALIDATION

Attestation de fin de formation

METHODE D'EVALUATION

Evaluation formative réalisée par le formateur
au moyen de mises en situation.

REFERENCES REGLEMENTAIRES

Article R4227-39 du code du travail

CONTROLE QUALITE ASSURE PAR

Audit interne, AFNOR



Formation en intra-entreprise
(Chez vous & à la date de votre choix)



STRATEGIE PEDAGOGIQUE

Exposés participatifs et mises en
situation favorisant une pédagogie
par la découverte où les apprenants
sont acteurs de la formation.



NOS INTERVENANTS

Formateurs salariés de la structure,
formés à la pédagogie et disposant
d'une expérience de sapeurs-
pompiers depuis plusieurs années.



MATERIEL PEDAGOGIQUE

Extincteurs réels, DM, Détecteur incendie,
Eclairage de sécurité, foyers réels et
sécurisés.





CONTENU DE LA FORMATION

CONTENU THEORIQUE - 0h30

LE FEU ET SES CONSEQUENCES

- vidéo sur la propagation
- quelques chiffres

LA CONDUITE A TENIR EN CAS DE DEPART DE FEU

- les modalités de l'alarme dans l'établissement
- présentation des consignes de sécurité de votre établissement

CONTENU PRATIQUE - 2h30

COMMENT ETEINDRE UN DEPART DE FEU

- présentation de l'extincteur (principe de fonctionnement et classes de feu)
- démonstration de l'utilisation d'un extincteur à CO2 par le formateur sur un feu de liquide
- utilisation de l'extincteur à CO2 par les stagiaires sur un feu de liquide
- démonstration de l'extinction d'un feu de friteuse par le formateur
- extinction d'un feu de friteuse par étouffement par les stagiaires
- démonstration de l'extinction d'un feu de gaz par le formateur
- extinction d'un feu de gaz en coupant l'arrivée du gaz par les stagiaires
- démonstration de l'utilisation d'un extincteur à eau pulvérisée par le formateur sur un feu de corbeille à papier
- utilisation de l'extincteur à eau pulvérisée par un stagiaire sur un feu de corbeille à papier

Mises en situation par jeux de rôle

EXERCICES DE MISE EN SITUATION

- extinction d'un feu de cartons
- extinction d'un feu de poubelle
- extinction d'un feu de liquide dans un bac
- extinction d'un feu d'équipement électrique
- extinction d'une fuite de gaz enflammée
- extinction d'un feu de friteuse avec un couvercle en carton, puis avec une serpillière
- utilisation de la couverture anti-feu
- démonstration d'une fuite de gaz en phase liquide (suivant la météo)
- démonstration d'une tentative d'extinction d'une fuite de gaz enflammée avec une serpillière



CONTENU DE LA FORMATION

ETEINDRE UN FEU EN MILIEU CLOS

- la mise en sécurité du bâtiment par le désenfumage, le compartimentage, et le déclenchement de l'évacuation
- l'ouverture de porte d'un local en feu
- l'extinction en milieu clos d'un local partiellement enfumé (démonstration « à blanc » dans un local de l'entreprise, mise en œuvre d'une machine à fumée)
- l'extinction en milieu clos d'un local complètement enfumé (démonstration « à blanc » dans un local de l'entreprise, mise en œuvre d'une machine à fumée)

VISITE COMMENTEE DES INSTALLATIONS DE L'ENTREPRISE

- les extincteurs
- les commandes de désenfumage
- l'éclairage de sécurité
- le balisage d'évacuation
- les cheminements d'évacuation
- les plans d'évacuation
- le point de rassemblement

Et en fonction des équipements de l'entreprise :

- les portes coupe-feu
- le RIA (avec possibilité d'utilisation)
- les colonnes sèches ou humides
- l'installation de sprinkleurs
- le SSI
- les installations fixes d'extinction automatique à gaz

Bilan de la formation