

SENSIBILISER VOTRE PERSONNEL A LA MANIPULATION DES EXTINCTEURS ET A L'EVACUATION

UNITE MOBILE PROXI2P 3H00

FORMATION INITIALE

THEORIE
40 %



PRATIQUE
60 %

OBJECTIF DE LA FORMATION

Cette formation permet de mieux appréhender la manipulation des extincteurs sur des départs de feux réels et l'évacuation.

PUBLIC

L'ensemble du personnel

COMPETENCES DEVELOPPEES

- Être capable d'agir face à un départ de feu
- Être capable d'adopter une conduite sûre face aux fumées
- Connaître l'organisation de l'évacuation de son établissement
- Être capable de manipuler un extincteur à pression auxiliaire ou à pression permanente

DOCUMENTS PEDAGOGIQUES

Fascicule à 3 volets et Livret évacuation (conçu par SI2P & personnalisable sur demande)



ORGANISATION DE LA FORMATION

PREREQUIS

Aucun

DUREE

1 session de 3h00 par 1/2 journée

EFFECTIFS

Jusqu'à 8 personnes

MAINTIEN DES COMPETENCES

Tous les 6 mois pour les établissements de 50 salariés et plus.

DOCUMENT DE VALIDATION

Attestation de fin de formation

METHODE D'EVALUATION

Evaluation formative réalisée par le formateur au moyen de mises en situation.

REFERENCES REGLEMENTAIRES

Article R4227-39 du code du travail

CONTROLE QUALITE ASSURE PAR

Audit interne, AFNOR



FORMATION CONTINUE
HORS ALTERNANCE
www.marque-nf.com



Formation en intra-entreprise
(Chez vous & à la date de votre choix)



STRATEGIE PEDAGOGIQUE

Exposés participatifs et mises en situation favorisant une pédagogie par la découverte où les apprenants sont acteurs de la formation.



NOS INTERVENANTS

Formateurs salariés de la structure, formés à la pédagogie et disposant d'une expérience de sapeurs-pompiers depuis plusieurs années.



MATERIEL PEDAGOGIQUE

Extincteurs réels, DM, Détecteur incendie, Eclairage de sécurité, foyers réels et sécurisés.





CONTENU DE LA FORMATION

CONTENU THEORIQUE – 1H15

LE FEU ET SES CONSEQUENCES

- vidéo sur la propagation
- quelques chiffres

LE DANGER DES FUMÉES

- opacité, corrosivité, chaleur, toxicité, inflammabilité
- quelques chiffres
- vidéo des fumées et des hommes.
- conduite à tenir face aux fumées

LA CONDUITE A TENIR EN CAS DE DEPART DE FEU

- les modalités de l'alarme dans l'établissement
- présentation des consignes de sécurité de votre établissement

L'EVACUATION

- objectif de l'évacuation
- rôle et missions des guides et serre-files

CONTENU PRATIQUE – 1H45

COMMENT ETEINDRE UN DEPART DE FEU

- présentation de l'extincteur (principe de fonctionnement et classes de feu)
- démonstration de l'utilisation d'un extincteur à CO2 par le formateur sur un feu de liquide
- utilisation de l'extincteur à CO2 par les stagiaires sur un feu de liquide
- démonstration de l'extinction d'un feu de friteuse par le formateur
- extinction d'un feu de friteuse par étouffement par les stagiaires
- démonstration de l'extinction d'un feu de gaz par le formateur
- extinction d'un feu de gaz en coupant l'arrivée du gaz par les stagiaires
- démonstration de l'utilisation d'un extincteur à eau pulvérisée par le formateur sur un feu de corbeille à papier
- utilisation de l'extincteur à eau pulvérisée par un stagiaire sur un feu de corbeille à papier

L'EVACUATION

- démonstration de l'éclairage de sécurité sans fumée
- démonstration de l'éclairage de sécurité dans les fumées
- démonstration de l'utilisation d'un déclencheur manuel
- utilisation du déclencheur manuel par un stagiaire
- évacuation du Proxi2p
- reconnaissance du point de rassemblement de l'établissement



CONTENU DE LA FORMATION

VISITE COMMENTEE DES INSTALLATIONS DE L'ENTREPRISE

- les extincteurs
- les commandes de désenfumage
- l'éclairage de sécurité
- le balisage d'évacuation
- les cheminements d'évacuation
- les plans d'évacuation
- le point de rassemblement.

Et en fonction des équipements de l'entreprise :

- les portes coupe-feu
- le RIA (avec possibilité d'utilisation)
- les colonnes sèches ou humides
- l'installation de sprinkleurs
- le SSI
- les installations fixes d'extinction automatique à gaz

Nos unités mobiles font l'objet d'un contrôle périodique par un bureau de contrôle indépendant.

Les produits de combustion ont été mesurés par la CARSAT et sont nettement en dessous des Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle.

Bilan de la formation